

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της 41 ης συνεδρίασης του Δ.Σ.της ΕΥΑΘ Α.Ε. της 13-11--2003

Σήμερα, **13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **14,30'**, στα γραφεία της εταιρείας, Εγνατία 127, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Δ/τος Συμβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Χρήστου Τσόγκα, που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου και στην οποία παρέστησαν και τα έντεκα (11) μέλη του Συμβουλίου, δηλαδή, οι:

1. **Χρήστος Τσόγκας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
2. **Σπύρος Σκλαβούνος, Αντιπρόεδρος**
3. **Δημήτρης Ριγάνης, Μέλος**
4. **Σοφία Ντουσκίδου, Μέλος**
5. **Χαράλαμπος Γκουντουλάκης**
6. **Γιάννης Λεμπετλής, Μέλος**
7. **Σταμάτης Καραμανλής, Μέλος**
8. **Σάββας Λαδόπουλος, Μέλος**
9. **Νίκος Γιαννόπουλος, Μέλος**
10. **Μανόλης Σουάνης, Μέλος**
11. **Νίκος Αρζόγλου, Αν. Μέλος**

Γραμματέας του Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Εταιρείας Κώστας Χατζηγεωργιάδης.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις απαρτία, ο Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στην παρουσίαση-ανάπτυξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (αριθμ. Πρωτ. **ΕΥΑΘ Α.Ε. 15484/11-11-2003 πρόσκληση**), με την σειρά που εμφανίζονται στην πρόσκληση.

./.

ΘΕΜΑ 8ο

Αναμόρφωση ορίων ποιότητας βιομηχανικών αποβλήτων που διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.(σχετ. η 263/1996 απόφαση Δ.Σ. τ.ΟΑΘ).

Στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- Την από 8-10-2003 εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,
- Το Π.Δ. 348/28-5-1976 (ΦΕΚ Α'126/28-5-76) «περί κυρώσεως κανονισμού λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής Θεσσαλονίκης»,
- Την υπ' αριθμ. 263/1996 απόφαση του Δ.Σ. του τ. ΟΑΘ
- Την απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΔΥ/22374/91/1994 (ΦΕΚ 82B'/10-2-94) «οι όροι διαθέσεως των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο νομό Θεσσαλονίκης»,
- Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192B'/14-3-97) «μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Τα υγρά απόβλητα από βιομηχανικές μονάδες ή άλλες δραστηριότητες μη αστικής προέλευσης πρέπει να έχουν ποιότητα συμβατή με τα αστικά λύματα και με τα ακόλουθα αποδεκτά όρια:

- **BOD₅** (Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) **350 mg/l**

- **COD** (Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο) **1000 mg/l**
- **SS** (Αιωρούμενα στερεά) **350 mg/l**
- **Ολικό Άζωτο** **100 mg/l**
- **Αποδεκτή σχέση COD:BOD₅ όχι μεγαλύτερη του 3**

Για πελάτες με μεγάλα φορτία και ιδιαιτερότητες, η σχέση αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις του όρου της παραγράφου 6 της παρούσας απόφασης και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ α.ε.

- **Χρώμα:** Μέγιστη αραιώση 1:3 στο δείγμα για επίτευξη του ορίου των 75 χρωματικών μονάδων Co-Pt που προβλέπει η ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β'/10-2-94) Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
- **Τοξικότητα:** Σαν τοξικότητα ορίζουμε την παρεμπόδιση της δράσης των νιτροποιητικών βακτηρίων στην λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Ο προσδιορισμός της παρεμπόδισης της νιτροποίησης γίνεται με τη μέθοδο MINNTOX. Στο σημείο διάθεσής τους στο αποχετευτικό δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας μας, η μέγιστη επιτρεπτή παρεμπόδιση της νιτροποίησης πρέπει να είναι μικρότερη από 20% για δείγμα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων αραιωμένο 1:5. Εάν η παρεμπόδιση είναι μεγαλύτερη του 20% αλλά μικρότερη του 50%, θα γίνεται περαιτέρω διερεύνηση της τοξικότητας. Εάν η παρεμπόδιση της νιτροποίησης είναι μεγαλύτερη του 50%, τότε δεν επιτρέπεται η παραλαβή των αποβλήτων.
- **Αγωγιμότητα-Χλωριούχα:** Τα όρια για την παράμετρο της αγωγιμότητας και των χλωριούχων (Cl), ιδιαίτερα για μεγάλες συγκεντρώσεις και φορτία, εξετάζονται κατά περίπτωση σε

συνδυασμό και με τον όρο της παραγράφου 6 της παρούσας απόφασης.

2. Για τις υπόλοιπες παραμέτρους και όρους των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β' /10-2-94) Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης «για τους όρους διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες», ή στην εκάστοτε ισχύουσα Νομαρχιακή Απόφαση.
3. Για μονάδες με ημερήσιο φορτίο BOD₅ μικρότερο των 10 kg, όπου υπάρχει αδυναμία τήρησης των ανωτέρω ορίων, είναι δυνατόν να ορίζονται ελαστικότερα όρια με παράλληλη πρόσθετη χρέωση, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ α.ε.
4. Βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες όπου δημιουργούνται υγρά βιομηχανικά απόβλητα με αυξημένες συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες κλπ., πρέπει να έχουν την κατάλληλη επεξεργασία και τουλάχιστον χημική επεξεργασία.
5. Επαγγελματικοί χώροι όπου παράγονται λιπαρά ή ελαιώδη απόβλητα (βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ) πρέπει να έχουν λασποσυλλέκτη ή και, λιποσυλλέκτη, ενώ πρέπει να προβλεφθεί και χώρος συλλογής τους (δεξαμενή ή βαρέλι). Η δε διακίνησή τους, εάν ζητηθεί, θα πιστοποιείται με παραστατικό από τον παραλήπτη τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι μονάδες μαζικής εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) πρέπει να απομακρύνουν τα λίπη πριν εισέλθουν στο αποχετευτικό δίκτυο είτε με την κατασκευή λιποσυλλέκτη είτε με την διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής μαγειρικών λιπών.
6. Ειδικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως όρια ή και ρυπαντικά φορτία, είναι δυνατόν να εγκρίνονται για

βιομηχανικούς πελάτες με ιδιαιτερότητες, όπου αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσης απόφασης. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ α.ε. που μπορεί να προβλέπει:

- α) ειδικούς οικονομικούς όρους για πρόσθετη χρέωση με βάση και το κόστος επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
- β) τεχνικούς περιορισμούς που θα διασφαλίζουν την προστασία του δικτύου αποχέτευσης και την χωρίς προβλήματα λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
- γ) περιβαλλοντικούς περιορισμούς με τους οποίους θα λαμβάνεται υπ' όψη και η δυνατότητα της βέλτιστης διάθεσης της ύλης και των επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εισήγηση προς το Δ.Σ. θα γίνεται αφού προηγουμένως εξαντληθούν οι δυνατότητες για επιτόπου επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου βιομηχανικού πελάτη και εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη τεχνική έκθεση-μελέτη.

7. Για τις βιομηχανικές μονάδες που ήδη βρίσκονται εγκατεστημένες εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και για τις οποίες ισχύει ο Κανονισμός της ΕΤΒΑ καθώς και η ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β'/10-2-94) Νομαρχιακή Απόφαση, δίνεται μεταβατικό διάστημα δύο (2) ετών για την προσαρμογή τους στις ποιοτικές απαιτήσεις της ΕΥΑΘ α.ε. Το χρονικό διάστημα αρχίζει από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, η παρούσα απόφαση.

8. Η ΕΥΑΘ α.ε. δύναται να απορρίπτει αιτήσεις τρίτων για σύνδεσή τους στο αποχρεωτικό δίκτυό της ανάλογα με τους προαναφερθέντες όρους και τις δυνατότητές της.
9. Τροποποίηση των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων είναι δυνατόν να γίνει ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ α.ε. Την εφαρμογή της τροποποίησης θα ακολουθεί διαδικασία πληροφόρησης και ικανού χρόνου προσαρμογής των ενδιαφερομένων.

Η απόφαση αυτή παίρνει αριθμό 465/2003

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος